


- 1.1 HALA LABORATORIUM BADAWCZEGO - pow. 303,0 m<sup>2</sup>
- 1.2 POM. POMIAROWE ORAZ BIUROWE - pow. 31,4 m<sup>2</sup>
- 1.3 WC - pow. 3,1 m<sup>2</sup>
- 1.4 POM. ŁAZIENKI PRZY SZATNI - pow. 10,2 m<sup>2</sup>
- 1.5 SZATNIA - pow. 11,5 m<sup>2</sup>
- 1.6 JADALNIA - pow. 16,5 m<sup>2</sup>
- 1.7 POM. GOSPODARCZE - pow. 3,3 m<sup>2</sup>
- 1.8 MAGAZYN - pow. 16,0 m<sup>2</sup>


LEGENDA:




- Kratka drzwiowa transferowa lub podcięcie drzwi




-Kierunek przepływu powietrza.



- Nawiewnik higrosterowalny o wydajności 5-29 m<sup>3</sup>/h - montować na górnym ramiaku ościeżnicy



- Wentylator łazienkowy o wydajności V ( wg rzutu rysunku) m<sup>3</sup>/h , Δp=40Pa, Pmax=16W; V=230V/50Hz, kl. izolacyjności II / IP45, poziom ciśnienia akustycznego 33dB(A) wraz z czujnikiem ruchu z regulowanym opóźnieniem czasowym, załączany z wyłącznikiem światła.



- Wentylator łazienkowy o wydajności V (wg rzutu rysunku) , Δp=40Pa, Pmax=16W; V=230V/50Hz, kl. izolacyjności II / IP45, poziom ciśnienia akustycznego 33dB(A) wraz z czujnikiem ruchu z regulowanym opóźnieniem czasowym, załączany czujnikiem rychu bądź ręcznie..

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRODUKCYJNO-USŁUGOWY

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl		
Tytuł projektu: BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Nazwa rys.: WENTYLACJA - RZUT PRZYZIEMIA.		
Inwestor: Dominik Będziak Bogucin 109B 87-811 Fabianki	Adres bud.: dz. nr 313, 42/51 obręb ewid. Bogucin, Gmina Fabianki	
Projektant: mgr inż. Aretta Grzybowska uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0146/POOS/08, KUP/IS/0042/01	Sprawdzający: mgr inż. Marek Stypułkowski, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr ABIT-VII-7342-3/99, KUP/IS/2401/01	
Maj 2018 r.	Skala: 1:100	Nr rys.: 3